

Probenahmeschacht ohne Entnahmemulde
KS10-315CD
Ausschreibungstext

Pos.1

Kontrollschacht:

aus Beton besteht aus:

- Wartungsdeckel P-TOP light, Deckel und Rahmen GGG, DN600, Klasse D400, mit Federstabarretierung, für Verwendung in verkehrsberuhigten Zonen
- Schachtkonus Ø1000/600 exzentrisch mit Gleitfalzausbildung
- Aufschrägen, Bodenteil mit Kunststoffgerinne
- Keilgleitdichtung

Anlagedaten:

Innendurchmesser: 1000mm

Zulauftiefe: 1350mm

Ablauftiefe: 1350mm

Einbautief: 1470mm

Zu- und Ablaufnennweite: DN 315(AD)

Größtes Stückgewicht ca. 1,50t

Vertrieb: Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. Tel: +43 (0)50513-0

Art.Nr: KS10-315CD