



- 1) Leitwand Zulauf
- 2) Zentralrohr mit Ablauf
- 3) Schlammammelraum

Durchfluss in [l/s] in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschickung qA	qA in [m/h] 4,5	qA in [m/h] 9,0	qA in [m/h] 18,0
SA25-7.6CD-2	6	12	25

according to ISO 8015		edges ISO 13715	scale mass	standard
			material Beton	
modeled	17.07.2025	username M.P.	name Sedimentationsanlage	
drawn	17.07.2025	M.P.	DN2500	SA25-7.6CD-2
checked	17.07.2025	M.P.	Typenzeichnung	
			draw# SA25-7.6CD-2-5085-AT-A	Index
rev.	comment	date	name	BVH: