



Last modified by PWN-Parsec-04 at 2022-09-15 12:33:58
 ModelName: SGK25-10.5A(D).asm
 DocName: Allgemein_SGK25-10.5.dft
 Urheberrecht nach
 Copy right acc. to
 Droit d'auteur selon
 ISO 16016
 Wallner & Neubert GmbH
 CAD Original by SOLID EDGE
 ANY modification in CAD ONLY

Section A-A



- ① Abdeckung:
Klasse A15
Klasse D400
- ② Schachtkonus
- ③ Unterteil mit Kernbohrung und
Bohranschlusssichtung für
Zulauf
** Unterteil 2-teilig

2-3cm Sandausgleichsschicht
 Bauseits Betonplatte
 lt. stat. Erfordernissen



| Type | Nutzinhalt [m³] | Zt [mm] | Et [mm] | a [mm] | Gr. Stück Gew [t] | Ges. Gew [t] | Anzahl Deckel |
|--------------------|-----------------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|---------------|
| T-SGK25-8.0A(D) | 8.0 | 1120 | 2900 | 1780 | 6.3 | 8.1 | 1 |
| T-SGK25-10.5A(D) | 10.5 | 1120 | 3400 | 2280 | 6.8 | 8.6 | 1 |
| T-SGK25-12.9A(D)** | 12.9 | 1120 | 3900 | 2780 | 6.8 | 9.5 | 1 |
| T-SGK25-15.4A(D)** | 15.4 | 1120 | 4400 | 3280 | 6.8 | 10.6 | 1 |
| T-SGK25-17.8A(D)** | 17.8 | 1120 | 4900 | 3780 | 6.8 | 11.6 | 1 |
| T-SGK25-20.3A(D)** | 20.3 | 1120 | 5400 | 4280 | 6.8 | 12.6 | 1 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|
| according to ISO 8015 | | edges ISO 13715 | scale mass | standard |
| date | | username | material Beton | |
| modeled | 15.09.2022 | M.P. | name | |
| drawn | 15.09.2022 | M.P. | Senkgrube in Kompaktbauweise | |
| checked | 15.09.2022 | A.B. | ohne Steigeisen | |
| draw# | | | Index | |
| BVH: | | | | |

* Änderung der Zt nach Rücksprache mit PURATOR möglich
 Naturmaße überprüfen!
 Techn. Änderungen vorbehalten

